ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 38

«01» марта 2018 г. г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:
Муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Л.Н. Гумилева» города Бежецка Тверской области, юр. адрес: 171987, Тверская область, г. Бежецк, ул. Школьная, д. 24;
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)
ИНН 6906005880, ОГРН 1026901539158;
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

В мастерской для мальчиков пол неровный с дефектами, щелями и механическими повреждениями – п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Во всех учебных помещениях здания мастерских отмечается отслоение и шелушение окрасочного покрытия рам, рамы функционируют частично - открывается только часть форточек для проветривания, рамы не открываются, что затрудняет проведение систематической влажной уборки оконных рам, подоконников и межоконных проемов; низкая проницаемость и частичная загрязненность стекол препятствует естественному освещению помещений – п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кабинеты физики, химии, биологии, технологии не оборудованы умывальными раковинами – п. 4.27 СанПин 2.4.2.2821-10.

В мастерской не проведена замена вышедших из строя светильников – п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинетах № 15, № 24 светопроемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами длиной не ниже подоконника – п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/391 от 13.02.2018г. искусственная освещенность:

- в кабинетах №25, №26 на рабочих столах не соответствует норме согласно п.п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в мастерской не соответствует норме согласно таблице 2 п. 38 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Согласно экспертного заключения к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/392 от 13.02.2018г.:

-относительная влажность воздуха в основном здании школы – в угловом помещении 1 этажа (кабинет №15-биология), в здании мастерской – в кабинете технологии не соответствует норме согласно п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- у Дмитриевой Ольги Александровны (педагог доп. образования) в ЛМК отсутствуют данные о проведении прививок против гепатита, кори - п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую:
в срок до «15» августа 20 18 г.:

1. В мастерской для мальчиков провести ремонт пола с устранением нарушений указанных в акте проверки № 09/98 от 01.03.2018гю – п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Во всех учебных помещениях здания мастерских обеспечить функционирование оконных рам в требуемом режиме, обеспечить максимальную проницаемость оконных стекол, при необходимости провести замену оконных рам - п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. В мастерской провести замену вышедших из строя светильников – п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. В кабинетах № 15, № 24 светопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами длиной не ниже подоконника – п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В кабинетах № 25, №26 на рабочих столах, в мастерской на рабочих местах верстаков № 2,4, 5, 1 обеспечить соответствие искусственной освещенности норме согласно п.п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, таблице 2 п. 38 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
6. В кабинете №15- биология обеспечить соответствие относительной влажности воздуха норме согласно п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. В срок до 15.03.18г. – в ЛМК Дмитриевой О. А. обеспечить наличие данных о проведении прививок против гепатита, кори. При необходимости пройти вакцинацию против гепатита, кори - п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Л.Н. Гумилева» города Бежецка Тверской области

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить **в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «15» августа 2018 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, выдавшее предписание _____ Иванова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Копия предписания вручена: 01.03.2018. _____